



Urząd Miejski w Lubinie

ul. Kilińskiego 10
69-300 Lubin
tel. (+048 76) 74 68 100
fax (+048 76) 74 68 267

e-mail: kontakt@um.lubin.pl
<http://www.um.lubin.pl>
<http://www.lubin.pl>

Lubin, 03.06.2019 r.

IN-R.7211.9.117.2019

**Pani
Bogusława Potocka
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Lubinie**

Dot.: (RM.0003.58.2019)

W odpowiedzi na interpelację radnego Franciszka Wojtyczki dotyczącą stanu technicznego kładki dla pieszych nad ulicą Hutniczą informuję, że:

1. Obowiązek kontroli obiektów budowlanych, nakłada na tut. Urząd ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 22.06.2018 r.) a do obowiązków zarządcy drogi należy dokonywanie w/w przeglądów dla dróg publicznych oraz drogowych obiektów inżynierskich (mosty, tunele, przepusty itp.). Raz do roku obiekty te (w tym kładka dla pieszych nad ulicą Hutniczą) podlegają okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektu a raz na pięć lat okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Tak więc nie interwencja radnego Franciszka Wojtyczki była powodem dokonania stanu oceny a rutynowe działania pracowników Wydziału Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Lubinie. W załączeniu wyciąg z Protokołu okresowej kontroli rocznej dla przeglądu podstawowego z sierpnia 2018 r. Kładkę oceniono oceną główną 3 w skali 0-5 stosowanej przy ocenie drogowych obiektów inżynierskich.
2. Na podstawie w/w oceny stanu technicznego w roku bieżącym zlecono wykonanie projektu remontu kładki wykraczającego swoim zakresem potrzeby bieżącego utrzymania. Zakres planowanego remontu kapitalnego obejmuje również renowację powłoki malarskiej elementów stalowych przęseł i podpór, wymianę elementów odwodnienia, naprawę poręczy stalowych oraz roboty nawierzchniowe i zabezpieczające. Planowany koszt całego zakresu remontu – 855.000 PLN. Rozpoczęcie prac planowane jest w II połowie bieżącego roku, pod warunkiem przekazania na ten cel środków ze Starostwa Powiatowego, które jest właścicielem kładki. Remont potrwa ok. 3 miesięcy.
3. W ramach w/w remontu wykonany zostanie montaż zabezpieczeń kolcowych przed siadaniem ptaków na dolnych półkach dźwigarów blachownicowych i na ryglach.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Ochocki
Naczelnik Wydziału

Sporządził: Wydział Infrastruktury UM Lubin

Otrzymują:

1. Pani Bogusława Potocka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubinie
2. Pan Franciszek Wojtyczka – Radny Rady Miejskiej w Lubinie

**PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ
PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO
1/JNI/2018**

Dane identyfikacyjne obiektu											
1	Numer ewidencyjny (JNI):	5	JAD: Gmina Miejska Lubin								
2	Nr drogi: G103113D (ul. Hutnicza)	6	Najbliższa miejscowość: Lubin								
3	Kilometraż: 0+000 GPS : 51°24'20.6"N 16°10'43.6"E	7	Rodzaj przeszkody: droga Nazwa przeszkody: ulica Hutnicza								
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: stal	8	Długość obiektu [m]: Szerokość obiektu [m]: 96.00								

STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	NB	-	-	-	-	-	-	-	4	NIE	-
3	Nawierzchnia jezdni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	DA	UA	KA	-	-	-	-	-	3	NIE	-
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	AS	KS	US	DS	-	-	-	-	3	NIE	-
6	Belki podporęczowe, gzymsy	RB	AB	KB	US	OB	-	-	-	3	NIE	-
7	Urządzenia odwadniające	KS	NS	-	-	-	-	-	-	3	NIE	-
8	Izolacja pomostu	CA	-	-	-	-	-	-	-	2	NIE	-
9	Konstrukcja pomostu	UB	KZ	OB	-	-	-	-	-	3	NIE	-
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	AS	KS	NS	-	-	-	-	-	4	NIE	-
11	Łożyska	KS	AS	BS	-	-	-	-	-	1	NIE	-
12	Urządzenia dylatacyjne	CS	KS	-	-	-	-	-	-	2	NIE	-
13	Przyczółki	NB	RB	AB	-	-	-	-	-	4	NIE	-
14	Filary	NS	AS	KS	-	-	-	-	-	3	NIE	-
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NA	-	-	-	-	-	-	-	4	NIE	-
16	Przeguby	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Urządzenia ochrony środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Zakotwienia cięgien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Cięgna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Urządzenia obce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Mechanizm ruchu prześel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Pylony	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan pogody: mokro		Ocena średnia obiektu:								3.00		
Temperatura [°C]: 21		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								3.00		
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): nie występują												
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): nie występują												
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA												
Parametr										Ograniczenie	Ocena	
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego												
2. Aktualna nośność obiektu												
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów												
4. Szerokość skrajni na obiekcie												
5. Wysokość skrajni na obiekcie												
6. Skrajnia / światło pod obiektem												
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis): 												

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:

Zalecenia wykonano w ramach bieżącego utrzymania. Pozostałe elementy ze względu na ograniczone środki finansowe zostaną wykonane zgodnie z terminarzem remontów i odnów obiektów mostowych.

WNIOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	Nie	-
2. Ograniczenie nośności do [Mg]	Nie	-
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	Nie	-
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	Nie	-
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	Nie	-
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	Nie	-
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	Nie	-
8. Oznakowanie obiektu	Nie	-
9. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	Nie	-
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	Nie	-
11. Wykonanie prac porządkowych	TAK	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach:	TAK	

WYKONAWCA PRZEGLĄDU

Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu: 2018-08-11
1. Sławomir Wróblewski	UAN 7342-31/94, GDDP-DODP-44/94		
2.			

DECYZJA / WNIOSEK* ADMINISTRATORA OBIEKTU

Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach.

Wykonanie wyszczególnionych w wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów robót z zakresu bieżącego utrzymania w ramach planu następnego roku.

Data :

.....
(pieczęć i podpis)

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

DECYZJA ZARZĄDCY OBIEKTU MOSTOWEGO (wypełniać tylko gdy jest wniosek administratora obiektu):

Data :

.....
(pieczęć i podpis)

Przeгляд podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202).

Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu